О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

I. Обща част

Настоящият проект е изработен по искане на Наргюле Ереджебова Ахмедова.

Разработката на част ВиК и част Геодезия на план-схемата за елементи на техническата инфраструктура е направена на основание:

- ❖ Задание на възложителя;
- ❖ Информация за съществуващи проводи, издадена от „Водоснабдяване и канализация" ООД Търговище;
- ❖ Заповед на кмета на община Търговище № З-Д-6 от 08.02.2019 г., във връзка с чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

За изготвянето на проекта са използвани и следните изходни данни:

- Извадка от кадастралната карта на гр. Търговище в цифров вид (заявление за предоставяне вх. № 2914173-25.01.2022; вх. № 2927515-26.01.2022 и вх. № 3024023-08.02.2022);
- Препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти;
- Извадка от регулационния план на гр. Търговище за кв. 11.

При разработката са спазени изискванията на:

- ❖ Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
- ❖ Наредба №8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове;
- ❖ Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
- ❖ Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;
- ❖ Закон за устройство на територията.

Предоставената схема обхваща:

- ❖ Водоснабдяване
- ❖ Канализация

П. Захранване на УПИ XI-1847

Настоящото предложение за изменение на ПУП се отнася за УПИ XI-1847, който ще има лице и изход на нереализирана улица „Мизия", по която няма изградена водопроводна и канализационна мрежа.

Имот №79 е водоснабден от уличен водопровод Ф110 РЕ по ул. „Ивайло".

Отпадъчните води се отвеждат от имота към улична канализация Ф400 Бетон по същата улица.

В настоящата разработка се предоставя схема за проектиране и изграждане на нов водопроводен и канализационен клон по ул. „Мизия".

За захранване на УПИ XI-1847 с вода се предвижда уличен водопровод, който ще се изгради от тръби PE100 PN10 SDR17 DN50 и ще бъде с дължина L=26,00m, а самият имот ще бъде захранен чрез ново СВО. Ширината на изкопа на новопроектирания водопровод ще бъде B=0,90м.

На кръстовището на ул. „Ивайло" и ул. „Мизия" има изградена съществуваща РШ, към която ще се включи новоизграденият канализационен клон по ул. „Мизия". Той ще бъде ситуиран в оста на новоизградената улица и изпълнен от PP тръби DN/OD 250 с дължина L=31,00m. Самият имот ще бъде захранен чрез ново СКО. Ширината на изкопа на новопроектирания канал ще бъде B=1,20м.

Към проектната разработка е приложена план-схема с местоположението на новите проводи.

На план-схемата са показани и сервитутните линии. Общата площ на сервитутните зони е 55.55 m^2.

Приложен е координатен регистър на точките по оста на трасето и по сервитутните линии в кадастрална координатна система 2005.

Изготвен е регистър на засегнатите имоти.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 33047
Секция: ВС
инж. СИЛВЕНА ТОДОРОВА
Подпис: .....

ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ ВиК: .....
(инж. С. Тодорова)

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 04748

ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ ГЕОДЕЗИЧЕСКА :.....
(инж. К. Георгиев)