ОБЕКТ: Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП"Квартал 47" до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 73626.509.597 (идентичен с УПИ I-209, 210, кв. 110) и от ШК-4 до 2 броя нови електромерни табла ТЕПО пред ПИ 73626.509.597, ул. "Тодор Каблешков"№2-4, гр. Търговище, за захранване на жилищна сграда и монтаж на ново разпределително табло РТ 4х400 в ТП "Квартал 47"

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящата план – схема е изработена на базата на проект за обекта по част „Електро", актуална извадка от специализарана карта за устройствено планиране на гр.Търговище за УПИ I в кв.110 и кадастрална карта на гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище.

За трасето на кабела Н.Н. 0.4 kV е изработена план-схема за да се определят имотите и площта от тях, засегнати от кабела и сервитута на подземната кабелна линия. Сервитутът на подземния кабел 0.4 Kv в урбанизирани територии е 1,5 м. от едната страна и 0,6 м. от другата страна – към сгради. Сервитутната зона се обособява за изграждане, експлоатация и ремонт съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ.

Трасето на подземния кабел преминава през следните поземлени имоти:

- 73626.509.760 – трасе през имота 3.66м и сервитут 7.74 кв.м.
- 73626.509.477 – трасе през имота 67.10м и сервитут 141.15 кв.м.
- 73626.509.481 – трасе през имота 60.96м и сервитут 128.14 кв.м.
- 73626.509.480 – трасе през имота 7.19м и сервитут 23.98 кв.м.

План-схемата е представена в графичен вид на чертеж в М 1:500. На плана са нанесени границите и номерата на поземлените имоти, трасето на кабела, сервитутните линии по които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на поземлените имоти и подробните точки по оста и сервитутните линии вляво и вдясно на трасето.

Общата площ на новата сервитутна зона е 301.01 кв.м. Общата дължина на трасето на подземната кабелна линия е 138.91 м.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 16174
Секция: ГТТГ
Части на проекта: по удостоверение за ПЕПТ

Възложител: /П. Петров/

Съставил: /инж. Г. Андреев/