ОБЕКТ: Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от БКТП в ПИ 73626.511.420 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ XV-4070, кв. 197 (идентичен с ПИ 73626.511.316) и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕПО в ПИ 73626.511.316, ул. "Боровец"№12, гр. Търговище

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящата план – схема е изработена на базата на проект за обекта по част „Електро“, актуална извадка от специализарана карта за устройствено планиране на гр.Търговище за УПИ XV-4070, кв. 197 и кадастрална карта на гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище.

За трасето на кабела Н.Н. 0.4 kV е изработена план-схема за да се определят имотите и площта от тях, засегнати от кабела и сервитута на подземната кабелна линия. Сервитутът на подземния кабел 0.4 Kv в урбанизирани територии е 1,5 м. от едната страна и 0,6 м. от другата страна – към сгради. Сервитутната зона се обособява за изграждане, експлоатация и ремонт съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ.

Трасето на подземния кабел преминава през следните поземлени имоти:

- 73626.511.420 – трасе през имота 2.53м и сервитут 7.10 кв.м.
- 73626.511.261 – трасе през имота 6.80м и сервитут 16.41 кв.м.
- 73626.511.269 – трасе през имота 216.01м и сервитут 446.78 кв.м.
- 73626.511.316 – трасе през имота 12.44м и сервитут 23.71 кв.м

План-схемата е представена в графичен вид на чертеж в М 1:500. На плана са нанесени границите и номерата на поземлените имоти, трасето на кабела, сервитутните линии по които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на поземлените имоти и подробните точки по оста и сервитутните линии вляво и вдясно на трасето.

Общата площ на новата сервитутна зона е 494 кв.м. Общата дължина на трасето на подземната кабелна линия е 237.78 м.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Секция: ГПЕ
Части на проекта: по удостоверение за ППП
Съставил:
/инж. Гл
ВАЛИДНО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Възложител:

/ /