ОБЕКТ: Външно кабелно електрозахранване от ТП "Пазара" до нов кабелен шкаф тип ШК-4 в ПИ 73626.506.788, ул. "Цар Симеон" по плана на гр. Търговище и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕПО в ПИ 73626.506.788

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият проект е изработен на основание Договор за присъединяване ПУПРОК-11802-ДПРОК-0372/27.01.2023г. на Електроразпределение Север АД след проучвания и заснемания, направени на място по време на проектирането, и третира електрозахранването на Магазин №11 в ПИ 73626.506.788, ул. "Цар Симеон" по плана на, гр. Търговище.

Категория на обекта – III-та.

За трасето на кабела Н.Н. 0.4 kV е изработена план-схема за да се определят имотите и площта от тях, засегнати от кабела и сервитута на подземната кабелна линия. Сервитутът на подземния кабел 0.4 Kv в урбанизирани територии е 1,5 м. от едната страна и 0,6 м. от другата страна – към сгради. Сервитутната зона се обособява за изграждане, експлоатация и ремонт съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ.

Трасето на подземния кабел преминава през следните поземлени имоти:

- 73626.506.787 – трасе през имота 15.56м и сервитут 31.96 кв.м.
- 73626.506.788 – трасе през имота 9.42м и сервитут 18.69 кв.м.

План-схемата е представена в графичен вид на чертеж в М 1:250. На плана са нанесени границите и номерата на поземлените имоти, трасето на кабела, сервитутните линии по които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на поземлените имоти и подробните точки по оста и сервитутните линии вляво и вдясно на трасето.

Общата площ на новата сервитутна зона е 50.65 кв.м. Общата дължина на трасето на подземната кабелна линия е 24.98 м.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
НИИП
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 16174
инж. ГЕОРГИ

/ / /инж. Г. Андреев/

РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ КАБЕЛНОТО ТРАСЕ ИМОТИ

на гр.Търговище ЕКАТТЕ 73626 общ. Търговище, област Търговище

Имот No	Вид територия	Начин тр. ползване	Град.село	Площ на имота (кв.м.)	Трасе през имота (л.м.)	Сервитут през имота (кв.м.)	Вид собственост	Собственик на имота
506.787	урбанизирана територия	За алея	гр. Търговище	851	15.56	31.96	Общинска частна	Община Търговище
506.788	урбанизирана територия	Ниско застрояване (до 10м)	гр. Търговище	2857	9.42	18.69	Частна	"ЛОРА - Х2" ЕООД
			ОБЩО	3708	24.98	50.65		



КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА КАБЕЛНОТО ТРАСЕ
Координатна система : БГС 2005

N	X [m]	Y [m]
1	4791129.990	587041.910
2	4791126.259	587037.003
3	4791122.528	587032.096
4	4791127.391	587028.048
5	4791132.254	587024.001

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА СЕРВИТУТА
Координатна система : БГС 2005

N	X [m]	Y [m]
8	4791131.184	587041.002
9	4791127.453	587036.095
10	4791124.590	587032.330
11	4791128.350	587029.201
12	4791133.213	587025.154
13	4791131.870	587023.540
14	4791127.007	587027.587
15	4791121.702	587032.002
16	4791125.781	587037.366
17	4791129.512	587042.273

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДНОТО ОТКЛОНЕНИЕ
Координатна система : БГС 2005

N	X [m]	Y [m]
6	4791131.563	587023.926
7	4791131.957	587023.619

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА ИЗХОДНИТЕ ТОЧКИ
Координатна система : БГС 2005

N	X [m]	Y [m]
РТ 9110	4791100.156	587007.743
РТ 9109	4791140.187	586976.172

6217



www.spato.bg

ОБЕКТ	Външно кабелно електрозахранване от ТП "Пазара" до нов кабелен шкаф тип ШК-4 в ПИ 73626.506.788, ул. "Цар Симеон" по плана на гр. Търговище и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕПО в ПИ 73626.506.788
Възложител	Електроразпределение Север АД
Възложител	
Проектант	инж. Г. Андре
Проектант	

Съгласували:

Електро	инж. Ст. Стоя
ПБ	инж. Ст. Стоя
ПБЗ	инж. Ст. Стоя
ВОБД	инж. Д. Нико

Част	Геодезия	Фаза	ТП	Година	2023
План - схема				Мащаб	Лист
				1:250	1