ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ОБ-171/25.09.2023 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава за изработен проект на Специализирана план- схема за елементи на техническата инфраструктура – за обект: „Външно кабелно електрозахранване от нов кабелен шкаф тип ШК-7(подмяна на съществуващ, електрозахранен от ТП „Зорите“) до ново електромерно табло ТЕПО в УПИ VI-3638, кв.141 (идентичен с ПИ 73626.507.434), ул. „Трапезица“ №11 по плана на гр.Търговище“.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ
/инж. Т. [redacted]

ОБЕКТ: Външно кабелно електрозахранване от нов кабелен шкаф тип ШК-7 (подмяна на съществуващ, електрозахранен от ТП "Зорите") до ново електромерно табло ТЕПО в УПИ VI-3638, кв. 141 (идентичен с ПИ 73626.507.434), ул. "Трапезица"№11 по плана на гр. Търговище

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият проект е изработен на основание Договор за присъединяване ПУПРОК-9280-ДПРОК-6077/13.12.2022г. на Електроразпределение Север АД след проучвания и заснемания, направени на място по време на проектирането, и третира електрозахранването на Жилищна сграда в УПИ VI-3638, кв. 141 (идентичен с ПИ 73626.507.434), ул. "Трапезица"№11 по плана на гр. Търговище.

Категория на обекта – III-та.

За трасето на кабела Н.Н. 0.4 kV е изработена план-схема за да се определят имотите и площта от тях, засегнати от кабела и сервитута на подземната кабелна линия. Сервитутът на подземния кабел 0.4 Kv в урбанизирани територии е 1,5 м. от едната страна и 0,6 м. от другата страна – към сгради. Сервитутната зона се обособява за изграждане, експлоатация и ремонт съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ.

Трасето на подземния кабел преминава през следните поземлени имоти:

- 73626.507.495 – трасе през имота 48.91м и сервитут 105.82 кв.м.
- 73626.507.384 – трасе през имота 23.70м и сервитут 51.86 кв.м.
- 73626.507.434 – трасе през имота 0.79м и сервитут 1.64 кв.м.

План-схемата е представена в графичен вид на чертеж в М 1:500. На плана са нанесени границите и номерата на поземлените имоти, трасето на кабела, сервитутните линии по които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на поземлените имоти и подробните точки по оста и сервитутните линии вляво и вдясно на трасето.

Общата площ на новата сервитутна зона е 159.32 кв.м. Общата дължина на трасето на подземната кабелна линия е 73.40 м.

Възложител:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
№ 16174
Секция: ГПГ
Части на проекта по удостоверение за ППП
Съставил
ДНЕС УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА СЕРВИТУТА
Координатна система : БГС 2005

N	X [m]	Y [m]
14	4790359.488	587467.871
15	4790358.141	587469.422
16	4790360.013	587471.587
17	4790366.334	587483.906
18	4790371.846	587494.424
19	4790379.690	587509.549
20	4790384.679	587512.004
21	4790387.147	587510.176
22	4790392.637	587505.426
23	4790398.872	587500.652
24	4790402.879	587497.798
25	4790400.606	587494.699
26	4790398.913	587495.940
27	4790399.927	587497.323
28	4790397.625	587498.963
29	4790391.310	587503.797
30	4790385.833	587508.536
31	4790383.840	587510.012
32	4790382.324	587510.257
33	4790381.578	587508.628
34	4790373.708	587493.453
35	4790368.198	587482.939
36	4790361.767	587470.404
37	4790360.920	587469.425
38	4790361.074	587469.248
39	4790381.080	587512.585

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА КАБЕЛНОТО ТРАСЕ
Координатна система : БГС 2005

N	X [m]	Y [m]
1	4790360.621	587468.855
2	4790360.126	587469.425
3	4790361.266	587470.742
4	4790367.665	587483.216
5	4790373.176	587493.730
6	4790381.039	587508.891
7	4790381.969	587510.922
8	4790384.080	587510.581
9	4790386.208	587509.004
10	4790391.689	587504.262
11	4790397.981	587499.446
12	4790400.770	587497.459
13	4790399.397	587495.585



КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА ИЗХОДНИТЕ ТОЧКИ
Координатна система : БГС 2005

N	X [m]	Y [m]
PT 9280	4790378.217	587521.967
PT 9279	4790340.901	587447.174

6216

СПАТО www.spato.bg

ОБЕКТ	Външно кабелно електрозахранване от нов кабелен шкаф тип ШК-7 (подмяна на съществуващ, електрозахранен от ТП "Зорите") до ново електромерно табло ТЕПО в УПИ VI-3638, кв. 141 (идентичен с ПИ 73626.507.434), ул. "Трапезица"№11 по плана на гр. Търговище
Възложител	р АД
Възложител	
Проектант	инж. Г. Андреев
Проектант	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ; ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ; Регистрационен № 16174; Секция: ГПГ; Части на проекта: по удостоверение за ППП; ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Съгласували:

Електро	инж. Ст. Стоянов
ПБ	инж. Ст. Стоянов
ПБЗ	инж. Ст. Стоянов
ВОБД	инж. Д. Николов

Част	Геодезия	Фаза	ТП	Година	2023
План - схема				Мащаб	Лист
				1:500	1