ŞİŞECAM
FLAT GLASS

ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД

Инструкция
за безопасна работа с леснозапалими и горими течности

Документ No: TAL-ISG-040	Рев.No / Рев.Дата:31.05.2018	Страница:1 от 4

Регистрация на промяна :

Ревизия №	Дата на ревизия	Описание на промяната	Отговорен за промяната
00	31.05.2018	Първо издание	

Изготвил : Експерт ЗБР	Одобрил : Директор „Човешки ресурси“

ŞİŞECAM
FLAT GLASS

ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД

Инструкция за безопасна работа с леснозапалими и горими течности		
Документ No: **TAL-ISG-040**	**Рев.No / Рев.Дата:31.05.2018**	**Страница:2 от 4**

I.Цел и обхват

Целта на настоящата Инструкция е да определи необходимите мерки за осигуряване на безопасни за здравето условия на труд при работа с леснозапалими и горими течности.

1.Леснозапалими и горими течности са всички видове течни горива /бензин, керосин, нафта и др./, всички видове масла , бои и лакове на органична основа и различните видове органични разтворители /толуен, ксилен, метилетил, кетон, хексан и др. подобни/.

2.Забранено е разливането на ЛЗТ и ГТ в производствени, складови, битови, административни и др. помещения. Ако неволно е допуснато разливане, то трябва незабавно да се подсуши с пясък, стърготини и други подобни материали, след което те се събират и изхвърлят на определено и обезопасено място.

3. Във всяка ремонтна работилница, склад или др. помещения, където има ЛЗТ и ГТ , е задължително същите да са съоръжени с необходимите и изправни противопожарни уреди, съглано противопожарните норми и изисквания.

4.ЛЗТ и ГТ в малки количества се съхраняват в метални съдове /туби/ на определени пожарообезопасени места. Такива места могат да бъдат метални шкафове, които са добре уплътнени, затворени и заключени.

5.Уплътнителните и металните капаци на съдовете, съдържащи ЛЗТ и ГТ, да са изработени от неискрящ при удар материал. Отварянето на същите да става с инструменти, които при удар не дават искри /цветни метали/.

6.В помещенията, където се съхраняват ЛЗТ и ГТ, е забранено: пушенето, паленето на открит огън. Извършването на огневи работи е забранено, ако предварително не са взети необходимите противопожарни мерки, съгласно изискванията на наредбите

Изготвил : **Експерт ЗБР**	**Одобрил :** **Директор „Човешки ресурси“**

ŞİŞECAM
FLAT GLASS

ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД

Инструкция
за безопасна работа с леснозапалими и горими течности

7.Забранено е извършване на заваръчни работи по метални съдове, в които се съхранява или е съхранявано ЛЗТ и ГТ. Заваръчните работи могат да се извършат след като съдовете се изпразнят, промият и се извърши анализ на въздушната среда в тях преди извършване на заваръчните работи.

8.Забранено е оставянето и съхранението на ЛЗТ и ГТ, близо до печки, димоотводни тръби и комини, смукателна част на вентилатори и компресори.

9.Забранено е преливането на ЛЗТ в затворени помещения.

10. Работа с ЛЗТ и ГТ в хим. лаборатории да се извършва в камини с работеща локална механична вентилация.

11. Не се допуска изпаряването на ЛЗТ и ГТ от открити съдове, направо върху котлона или на водна баня без използването на прав хладилник.

12.Леснозапалими вещества, като етер, които под въздействието на слънчевите лъчи образуват перокисни съединения, които са силно взривоопасни, задължително се съхраняват в тъмни стъклени опаковки.

13.При разлив на ЛЗТ в затворено помещение, незабавно да се изключват всички ел. нагреватели с открити реотани, да се посипе мястото на разлива с дървени стърготини или пясък и веднага, да се събере, да се отвори помещението, за да се разсеят парите, с оглед да не се създаде взривоопасна концентрация.

14.Не се допуска изливане на ЛЗТ и ГТ в канализационната мрежа. Съхраняването на отпадъци от тези вещества става в специално за целта затворени съдове, като те се унищожават в съответствие с разпоредбите на ПАБ.

15.Забранено е използването на ЛЗТ за почистване на дрехи и миене на омаслени ръце.

II.Извлечени от опит заключения при работа

През периода на работа на завода не са станали инциденти при работа с ЛЗТ и ГТ.

III.Отговорност при неспазване на инструкцията и наказания

Изготвил : **Експерт ЗБР**	**Одобрил : Директор „Човешки ресурси“**

ŞİŞECAM
FLAT GLASS

ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД

Инструкция
за безопасна работа с леснозапалими и горими течности

Документ No: TAL-ISG-040	Рев.No / Рев.Дата:31.05.2018	Страница:4 от 4

Нарушителите на настоящата инструкция носят административна отговорност съгласно КТ и Правилника за вътрешния трудов ред в зависимост от характера, размера и последиците на нарушението.

Изготвил : [illegible] **Експерт ЗБР**	**Одобрил :** **Директор „Човешки ресурси“**