ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/68 612; факс: +359 601/620 57, 622 12
e mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Ниво на конфиденциалност 0
[TPL-WHITE]

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ОБ-23/20.01.2025 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава за изработен проект на план-схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия ПУП за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП БКС до нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред УПИ XVIII, кв. 121 (идентичен с ПИ 73626.509.768), ул. „Тодор Каблешков“ № 24, по плана на гр. Търговище и от ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 73626.509.768, монтаж на ново разпределително табло РТ 4х400А в ТП БКС“.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ
/инж. Т. Ке /

ОБЕКТ: Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП "БКС" до нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред УПИ XVIII, кв. 121 (идентичен с ПИ 73626.509.768), ул. "Тодор Каблешков"№24, по плана на гр. Търговище и от ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 73626.509.768, монтаж на ново разпределително табло РТ 4х400А в ТП "БКС"

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият проект е изработен на основание Договор за присъединяване ПУПРОК-11300-ДПРОК-2067/11.06.2024г. на Електроразпределение Север АД след проучвания и заснемания, направени на място по време на проектирането, и третира електрозахранването на Многофамилна жилищна сграда в УПИ XVIII, кв. 121 (идентичен с ПИ 73626.509.768), ул. "Тодор Каблешов"№24, по плана на гр. Търговище.

Категория на обекта – III-та.

За трасето на кабела е изработена план-схема за да се определят имотите и площта от тях, засегнати от кабела и сервитута на подземната кабелна линия. Сервитутът на подземния кабел 0.4 Kv в урбанизирани територии е 1,5 м. от едната страна и 0,6 м. от другата страна – към сгради. Сервитутната зона се обособява за изграждане, експлоатация и ремонт съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ.

Трасето на подземния кабел преминава през следните поземлени имоти:

- 73626.509.453 – трасе през имота 18.37 м и сервитут 40.69 кв.м.
- 73626.509.475 - трасе през имота 22.66 м и сервитут 47.53 кв.м.

План-схемата е представена в графичен вид на чертеж в М 1:500. На плана са нанесени границите и номерата на поземлените имоти, трасето на кабела, сервитутните линии по които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на поземлените имоти и подробните точки по оста и сервитутните линии вляво и вдясно на трасето.

Общата площ на новата сервитутна зона е 88.22 кв.м. Общата дължина на трасето на подземната кабелна линия е 41.03 м.

Новото трасе не засяга съществуващата дървесна растителност.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Секция: ГПГ
Части на проекта: по удостоверения за ППП
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Възложител: Съста

/ / /инж. Г. Андреев/