ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/68 612; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Ниво на конфиденциалност 0
[TPL-WHITE]

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ..05-25/20.01.2025 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава за изработен проект на план-схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия ПУП за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП Шейново до нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред УПИ XVI, кв. 195 (идентичен с ПИ 73626.511.440), ул. „Славянска“ № 1, по плана на гр. Търговище и от ШК-4 до 2 броя нови електромерни табла тип ТЕПО (ТЕПО-1 и ТЕПО-2) в ПИ 73626.511.440“.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ
/инж. Т. Кер

ОБЕКТ: Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от БКТП Шейново до нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред УПИ XVI, кв. 195 (идентичен с ПИ 73626.511.440), ул. "Славянска"№1, по плана на гр. Търговище и от ШК-4 до 2 броя нови електромерни табла тип ТЕПО (ТЕПО-1 и ТЕПО-2) в ПИ 73626.511.440

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият проект е изработен на основание Договор за присъединяване ПУПРОК-10764-ДПРОК-1638/23.04.2024г. на Електроразпределение Север АД след проучвания и заснемания, направени на място по време на проектирането, и третира електрозахранването на Многофамилна жилищна сграда с подземен етаж в УПИ XVI, кв. 195 (идентичен с ПИ 73626.511.440), ул. "Славянска"№1, по плана на гр. Търговище.

Категория на обекта – III-та.

За трасето на кабела Н.Н. 0.4 kV е изработена план-схема за да се определят имотите и площта от тях, засегнати от кабела и сервитута на подземната кабелна линия. Сервитутът на подземния кабел 0.4 kV в урбанизирани територии е 1,5 м. от едната страна и 0,6 м. от другата страна – към сгради. Сервитутната зона се обособява за изграждане, експлоатация и ремонт съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ, като отстоянията са намалени съгласно чл. 7 ал. 1. т. 3.

Трасето на подземния кабел преминава през следните поземлени имоти:

- 73626. 511.402 – трасе през имота 2.45м и сервитут 5.11кв.м.;
- 73626. 511.145 – трасе през имота 36.26м и сервитут 79.56кв.м.;
- 73626. 511.166 – трасе през имота 121.41м и сервитут 253.72кв.м.;
- 73626. 511.168 – трасе през имота 82.35м и сервитут 171.35кв.м.;

План-схемата е представена в графичен вид на чертеж в М 1:500. На плана са нанесени границите и номерата на поземлените имоти, трасето на кабела, сервитутните линии по които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на поземлените имоти и подробните точки по оста и сервитутните линии вляво и вдясно на трасето.

Общата площ на новата сервитутна зона е 509.74кв.м. Общата дължина на трасето на подземната кабелна линия е 242.47м.

Новото трасе не засяга съществуващата дървесна растителност.

Възложител:

/ /

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 16174
Секция: ГПГ
Части на проекта: по удостоверение за ППП
Състави
/Инж. [illegible]/
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА