ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/68 612; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Ниво на конфиденциалност 0
[TPL-WHITE]

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 06-233/30.09 **2025 г.**

Община Търговище на основание чл. 124[б], ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-З-1163/26.09.2025 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на проект на Подробен устройствен план- специализирана план- схема за елементи на техническата инфраструктура към ПУП за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV и резервно захранване 0,4 kV от ТП „Изток“ 20/0,4 kV, до две ШК-7, връзка между тях и сградно отклонение на две електромерни табла тип ТЕПО, монтирани на граница на имота на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Епископ Софроний“- УПИ XXIII- 539 (ПИ 73626.507.735), кв. 68, гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище“, с който да се определят местоположение на проектния провод, сервитутът му (площи с ограничено право на ползване) и засегнатите имоти.

Заповед № РД-З-1163/26.09.2025г е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Актуално, линк - Обявления / Обявления и уведомления на Община Търговище за 2025г./ към Обявлението/.

инж. Ц. Павлова- гл. [illegible]

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Ниво на конфедициалност 0
[TLP-WHITE]
Препис!

ЗАПОВЕД

№ РД-3-1163

гр. Търговище, 26.09.2025 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 64, ал. 2 от ЗУТ, заявление с вх. № 26-00-904/11.08.2025 г. от заинтересовано лице, Задание по чл. 125 от ЗУТ и скица с предложение за ситуиране на кабелна линия, съгласувано с ВиК ООД Търговище (по чл. 128а, ал. 4 от ЗУТ), „Аресгаз" ЕАД (писмо с изх. №АГ-02-0373/15.09.2025 г. и скица, съгласувана на 15.09.2025 г.), „Виваком България" ЕАД (писмо с рег. индекс 08-00-3041/11.09.2025 г. и скица към него)

РАЗРЕШАВАМ:

Да се изработи проект на Подробен устройствен план – специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура към ПУП за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV и резервно захранване 0,4 kV от ТП „Изток" 20/0,4 kV, до две ШК-7, връзка между тях и сградно отклонение на две електромерни табла тип ТЕПО, монтирани на граница на имота на ул. „Стефан Караджа" и ул. „Епископ Софроний" – УПИ XXIII-539 (ПИ 73626.507.735), кв. 68, гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище", с който да се определят местоположение на проектния провод, сервитутът му (площи с ограничено право на ползване) и засегнатите имоти.

Проектът да се изработи съгласно Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони.

Проектът да се представи на недеформируема прозрачна основа и в цифров вид на основание чл.116а от ЗУТ.

Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинската администрация на основание чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Препис от заповедта да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение.

Община Търговище КМЕТ 15

Д-р ДАРИН ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Търговище

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
при Община Търговище

З А Д А Н И Е ПО ЧЛ. 125 на ЗУТ

за изработване на проект за изменение на ПУП-План схема за елементи на техническата инфраструктура за Кабелна линия – КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4KV И РЕЗЕРВНО ЗАХРАНВАНЕ 0,4KV ОТ ТП"ИЗТОК" 20/0.4KV, ДО ДВЕ ШК-7, ВРЪЗКА МЕЖДУ ТЯХ И СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА ДВЕ ЕЛЕКТРОМЕРНИ ТАБЛА ТИП ТЕПО МОНТИРАНИ НА ГРАНИЦАТА НА ИМОТА НА УЛ"СТЕФАН КАРАДЖА" И УЛ."ЕПИСКОП СОФРОНИЙ" - УПИ XXIII-539,(ПИ 73626.507.735), КВ.68 , ГР. ТЪР-ГОВИЩЕ, ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ

Възложител: " [redacted] **АД**

Изходна информация:

Мотиви за изработване на изменение на ПУП – План схема:

Във връзка с реализиране на инвестиционните намерения на Възложителя и съгласно Становище на ЕРП „Север“ с изх.№ ПУПРОК-9719/11.01.2022год. се явява необходимост от изготвяне на Подробен устройствен план – План схема за елементи на техническата инфраструктура за Кабелна линия – външно кабелно електрозахранване кабелно електрозахранване 0,4kv и резервно захранване 0,4kv от ТП"Изток" 20/0.4KV, до две ШК-7, връзка между тях и сградно отклонение на две електромерни табла тип ТЕПО монтирани на границата на имота на ул"СТЕФАН КАРАДЖА" и ул."ЕПИСКОП СОФРОНИЙ" - УПИ XXIII-539,(ПИ 73626.507.735), КВ.68 , ГР. ТЪР-ГОВИЩЕ, ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ.

Изискванията към ПУП - План схема:

Начинът на присъдеиняване, ще се осъществи чрез:

1.Реконструкция на ТП "Изток" Търговище, включваща:

- ✓ подмяна на две РТ към ТМ №2 с нови РТ, оборудвани с по 4 прекъсвача по 400 А;
- ✓ подмяна на РТ към ТМ №1 с ново РТ, оборудвано с 4 прекъсвача по 400 А.

2.Монтаж на кабелна касета тип ШК-7 на удобно място за обслужване на границата на имота на Клиента, с лице към ул. "Епископ Софроний",

3. Монтаж на кабелна касета тип ШК-7 на удобно място за обслужване на границата на имота на Клиента, с лице към ул. "Стефан Караджа”

4. Изграждане на кабелна линия НН от новомонтирано РТ към ТМ №1 до новомонтирана кабелна касета тип ШК- 7 на удобно място за обслужване на границата на имота на Клиента, с лице към ул. “Епископ Софроний".

5.Изграждане на "Резервна” кабелна линия НН от новомонтирано РТ към ТМ №2 до новомонтирана кабелна касета тип ШК-7 на удобно място за обслужване на границата на имота на Клиента, с лице към уп "Епископ Софроний”.

6. Изграждане на кабелна линия НН от новомонтирано РТ към ТМ №2 до новомонтирана кабелна касета тип ШК- 7 на удобно място за обслужване на границата на имота на Клиента, с лице към ул. "Стефан Караджа".

7.Изграждане на кабелна линия между ноеомонтирани кабелни касети тип ШК-7.

За ШК-7 монтирано с лице към ул. "Епископ Софроний" ще се захрани чрез полагане на два броя кабели тип NAYY-j 4х185мм^2 /работен и резервен/. За работния кабел ще бъде свързан от новомонтирано РТ към ТМ №1 на ТП "Изток" Търговище към ШК-7 монтирано с лице към ул. "Епископ Софроний". За резервния кабел, ще бъде свързан от новомонтирано РТ към ТМ №2 на ТП "Изток" Търговище към ШК-7 монтирано с лице към ул. "Епископ Софроний"

За ШК-7 монтирано с лице към ул. " Стефан Караджа " ще се захрани чрез полагане на един кабел тип NAYY-j 4х185мм^2. Кабел ще бъде свързан от новомонтирано РТ към ТМ №2 на ТП "Изток" Търговище към ШК-7 монтирано с лице към ул. " Стефан Караджа ".

Двете касети ще бъдат взаимосвързани чрез кабел тип NAYY-j 4х185мм^2 .

Кабелните трасета ще преминават само в общински имоти. Категорията на кабелните трасета съгласно закона за устройство на територията е трета.

С проекта за план схема за кабелна линия да се извършат следните изменения:

- Начинът на присъдеиняване, ще се осъществи чрез:
- 1.Реконструкция на ТП "Изток" Търговище, включваща:
- подмяна на две РТ към ТМ №2 с нови РТ, оборудвани с по 4 прекъсвача по 400 А;
- подмяна на РТ към ТМ №1 с ново РТ, оборудвано с 4 прекъсвача по 400 А.
- 2.Монтаж на кабелна касета тип ШК-7 на удобно място за обслужване на границата на имота на Клиента, с лице към ул. "Епископ Софроний",
- 3. Монтаж на кабелна касета тип ШК-7 на удобно място за обслужване на границата на имота на Клиента, с лице към ул. "Стефан Караджа"
- 4. Изграждане на кабелна линия НН от новомонтирано РТ към ТМ №1 до новомонтирана кабелна касета тип ШК- 7 на удобно място за обслужване на границата на имота на Клиента, с лице към ул. "Епископ Софроний".
- 5.Изграждане на "Резервна" кабелна линия НН от новомонтирано РТ към ТМ №2 до новомонтирана кабелна касета тип ШК-7 на удобно място за обслужване на границата на имота на Клиента, с лице към уп "Епископ Софроний".

- 6. Изграждане на кабелна линия НН от новомонтирано РТ към ТМ №2 до новомонтирана кабелна касета тип ШК- 7 на удобно място за обслужване на границата на имота на Клиента, с лице към ул. "Стефан Караджа".

- 7.Изграждане на кабелна линия между ноеомонтирани кабелни касети тип ШК-7.

-

- За ШК-7 монтирано с лице към ул. "Епископ Софроний" ще се захрани чрез полагане на два броя кабели тип NAYY-j 4x185мм² /работен и резервен/. За работния кабел ще бъде свързан от новомонтирано РТ към ТМ №1 на ТП "Изток" Търговище към ШК-7 монтирано с лице към ул. "Епископ Софроний". За резервния кабел, ще бъде свързан от новомонтирано РТ към ТМ №2 на ТП "Изток" Търговище към ШК-7 монтирано с лице към ул. "Епископ Софроний"

- За ШК-7 монтирано с лице към ул. " Стефан Караджа " ще се захрани чрез полагане на един кабел тип NAYY-j 4x185мм². Кабел ще бъде свързан от новомонтирано РТ към ТМ №2 на ТП "Изток" Търговище към ШК-7 монтирано с лице към ул. " Стефан Караджа ".

- Двете касети ще бъдат взаимосвързани чрез кабел тип NAYY-j 4x185мм² .

-

- Кабелните трасета ще п[illegible]бщински имоти. Категорията на кабелните трасета съглас[illegible]тво на територията е трета.



Възложител: