ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Обект: **ЕЛЕКРОПРОВОДНА СХЕМА ЗА ПУП**
за ПИ с ид.69599.67.102, ПИ с ид.69599.67.103,
ПИ с ид.69599.67.145, гр.Търговище, общ.Търговище
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Милена [redacted] Смиленова, Алис Г[redacted] Андреева,Мария Иванова

Част : Електропроводна схема
Фаза : Градоустройство

I.Електроснабдяване

Имотите ще се захранят с ел.енергия на страна НН . За новото ел.захранване на обекта собственика има Предварително становище за ПУП от електроразпределителното дружество в което се предписва изграждане на въздушна кабелна линия с усукан проводник НН от ТП-1, с.Сража до електромерно табло монтирано на стълб пред имота на. Захранващата въздушна кабелна линия с усукан проводник 0,4 kV ще се прекара в сервитутната зона на съществуващи улици върху нови стълбове. ВКЛУП ще започне от трафопост ТП-1, ще върви в североизточно направление до първата пресечка след което ще продължи в северозападна посока до стълба пред имот 69599.67.149 и ще завърши в ел.табло ТЕПО монтиран на стълба .От ТЕПО до другите обособени имоти (6бр.) ще се прекара кабелни линии положени в изкоп в земята до всеки имот. ВКЛУП се положи на нови СБС-НН. От ТЕПО ще се захранят консуматорите на ел.енергия на обекта. Сервитутната ивица за ВКЛУП във урбанизирана територия е 2,50 м. по 1,25м. по оста на кабелната линия , а на КЛ-НН е 1,50м от едната страна и 0,60м от другата страна. Измерването на изразходваната ел.енергия ще се осъществи на страна 0,4kV .

По първоначални данни необходимата мощност за ел.захранване на обекта ще бъде :

Рмакс. = 75 kW, 380V.
Дължината на ВКЛУП е 126,0м през урегулиран имот
Сервитутна зона за ВКЛУП : -315,0 м2

Дължината на КЛ е 103,0м през урегулиран имот
Сервитутна зона за ВКЛУП : -216,3 м2

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 04735
Инж. МИРОСЛАВ ПЕТКОВ
Секция: ЕАСТ
Части на проекта по удостоверение за ПИП
С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА ГОДИНА

Проектант:
/инж.М.Петков/

РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ

от трасето и сервитута на Въздушна кабелна линия с усукан проводник AL/R 3x150+70мм2 /ВКЛУП/
ПЛАН - СХЕМА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА към ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в обхват: ПИ 69599.67.102,ПИ 69599.67.103 и ПИ 69599.67.145,Стопански двор в землището на с.Стража,общ.Търговище

№	№ на имота	Вид територия	Начин на трайно ползване	Площ на имота /кв.м/	Дължина на трасето /м/	Площ с ограничения /кв.м/	Вид собственост	Данни за собствениците и носителите на други вещни права
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Улица с о.т.10-о.т.12	Урбанизирана територия	За първостепенна улица	703	47,80	86,90	Общинска публична	Община Търговище
2	Поземлен имот 69599.67.142	Урбанизирана територия	За местен път	883	81,68	244,31	Общинска публична	Община Търговище
3	Проектен поземлен имот 69599.67.155	Урбанизирана територия	За второстепенна улица	608	100,71	240,76	Частна	Мария Анастасова Иванова Алис Боянова Андреева Адриана Кънчева Смиленова
				ОБЩО:	**230,19**	**571,97**		

Изготвил:
/инж.Б.Георгиев/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I. Обща част

Настоящият проект е изработен по искане на:

Мария Иванова

Алис Е ъеева

Милен миленова.

Разработката на част ВиК е направена на основание:

- Задание на възложителя;
- Информация за съществуващи проводи и скица, издадена от „Водоснабдяване и канализация" ООД Търговище с изх. №1917/12.07.2023г.;

При разработката са спазени изискванията на:

- Наредба №2/22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
- Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
- Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
- Закон за устройство на територията.

II. Водоснабдяване

Разглежданите ПИ 69599.67.102, ПИ 69599.67.103, ПИ 69599.67.145 се намират в Стопански двор на с. Стража, общ. Търговище. Спрямо изходните данни за проектиране издадени от „Водоснабдяване и канализация" ООД Търговище, пред лицето на имотите не преминава съществуваща водопроводна мрежа, чрез която да бъдат захранени имотите. Необходимо е изграждане на уличен водопровод до имотите. Най-близката точка на присъединяване е от водопровод Ф60 АЦ, който е разположен на около 110м югоизточно от имотите.

Предвижда се изграждането на уличен водопровод, който ще бъде изграден от тръби PE100 PN10 SDR17 DN75 и ще бъде с дължина L=112,00m. Той ще даде началото си от съществуваща водомерна шахта и водопровод Ф60 АЦ. Ще се изгради и обслужващ водопровод за новообособените имоти (ПИ 69599.67.149, ПИ 69599.67.150, ПИ 69599.67.151, ПИ 69599.67.152, ПИ 69599.67.153, ПИ 69599.67.154) с дължина L=88,00m PE100 PN10 SDR17 DN75 и 6 броя сградни водопроводни отклонения към всеки имот.

III.Канализация.

Битовите отпадъчни водни количества ще се заустват във водоплътна изгребна яма, съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 33047
СИЛВЕНА ГЕОРГОВА
Секция: ВС
Части на проекта: за ППП
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪЛНА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ ВиК .....
/инж.С. Георгова/

РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ

от трасето и сервитута на нов водопровод DN75 PE100
ПЛАН - СХЕМА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА към ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в обхват: ПИ 69599.67.102,ПИ 69599.67.103 и ПИ 69599.67.145, Стопански двор в землището на с.Стража,общ.Търговище

№	№ на имота	Вид територия	Начин на трайно ползване	Площ на имота /кв.м/	Дължина на трасето /м/	Площ с ограничения /кв.м/	Вид собственост	Данни за собствениците и носителите на други вещни права
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Улица с о.т.10-о.т.12	Урбанизирана територия	За първостепенна улица	703	24,60	31,98	Общинска публична	Община Търговище
2	млен имот 69599.6	Урбанизирана територия	За местен път	883	89,98	118,51	Общинска публична	Община Търговище
3	Проектен поземлен имот 69599.67.155	Урбанизирана територия	За второстепенна улица	608	87,62	132,17		Мария Анастасова Иванова Борис Боянова Андреева Мирела Кънчева Смиленова
				ОБЩО:	202,20	282,66		

Изготвил: [redacted]
/инж. Б. Георгиев/