ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ОБ-241/22.10.....2024 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен проект на План- схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия ПУП за обект: „ Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф ШК № 6 (електрозахранен от ТП „БКС“) до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VIII, кв. 114 (идентичен с ПИ 73626.509.554), ул. „Поленица“ № 5, по плана на гр. Търговище“.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Актуално, линк - Обявления / Обявления и уведомления на Община Търговище за 2024г./ към Обявлението/.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Търговище
М Е Т
15

Началник отдел ТСУ
/инж. Т. К[illegible]

ОБЕКТ: Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф ШК №6 (електрозахранен от ТП "БКС") до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VIII, кв. 114 (идентичен с ПИ 73626.509.554), ул. "Поленца"№5, по плана на гр. Търговище

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият проект е изработен на основание Договор за присъединяване ПУПРОК-9291-ДПРОК-1108/15.03.2024г. на Електроразпределение Север АД след проучвания и заснемания, направени на място по време на проектирането, и третира електрозахранването на Жилищна сграда в УПИ VIII, кв. 114 (идентичен с ПИ 73626.509.554), ул. "Поленца"№5, по плана на гр. Търговище.

Категория на обекта – IV-та.

За трасето на кабела Н.Н. 0.4 kV е изработена план-схема за да се определят имотите и площта от тях, засегнати от кабелите и сервитута на подземните кабелни линии. Сервитутът на подземния кабел 0.4 Kv в урбанизирани територии е 1,5 м. от едната страна и 0,6 м. от другата страна – към сгради. Сервитутната зона се обособява за изграждане, експлоатация и ремонт съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ.

Трасето на подземните кабелни линии преминава през следните поземлени имоти:

- 73626.509.447 – трасе през имота 12.00м и сервитут 27.09 кв.м.;
- 73626.509.494 – трасе през имота 31.39м и сервитут 65.77 кв.м.;
- 73626.509.476 – трасе през имота 4.41м и сервитут 11.27 кв.м.;
- 73626.509.554 – трасе през имота 0.18м и сервитут 0.37 кв.м.

План-схемата е представена в графичен вид на чертеж в М 1:500. На плана са нанесени границите и номерата на поземлените имоти, трасетата на кабелите, сервитутните линии по които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на поземлените имоти и подробните точки по оста и сервитутните линии вляво и вдясно на трасето.

Общата площ на новата сервитутна зона е 104.50 кв.м. Общата дължина на трасето на подземната кабелна линия е 47.98м.

Новото трасе не засяга съществуващата дървесна растителност.

КАМЕРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 1617
Секция: ГПГ
Части на проекта: по удостоверение за ПЪП
ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Възложител: /инж. М. Петрова/

Състав: /инж. Г. Андреев/