ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

№ОБ-242/..22.10.....2024 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен проект на План- схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия ПУП за обект: „ Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов размножителен кабелен шкаф тип ШК- 7 монтиран пред ТП „Алеко“ до нов кабелен шкаф тип ШК- 4 пред УПИ II, кв. 57 (идентичен с ПИ 73626.506.270), УЛ. „Велико Търново“ № 6, по плана на гр. Търговище, кабелни линии 0,4 kV от нов ШК- 4 до ново електромерно табло ТЕПО в ПИ 73626.506.270 и от съществуващ ШК № 3 в ПИ 73626.506.238 до нов ШК-4“.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Актуално, линк - Обявления / Обявления и уведомления на Община Търговище за 2024г./ към Обявлението/.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ
/инж. Т. а/

ОБЕКТ: Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от нов размножителен кабелен шкаф тип ШК-7 монтиран пред ТП "Алеко" до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ II, кв. 57 (идентичен с ПИ 73626.506.270), ул. "Велико Търново"№6, по плана на гр. Търговище, кабелни линии 0.4kV от нов ШК-4 до ново електромерно табло ТЕПО в ПИ 73626.506.270 и от съществуващ ШК №3 в ПИ 73626.506.238 до нов ШК-4

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият проект е изработен на основание Договор за присъединяване ПУПРОК-5423-ДПРОК-746/26.02.2024г. на Електроразпределение Север АД след проучвания и заснемания, направени на място по време на проектирането, и третира електрозахранването на Жилищна сграда в УПИ II, кв. 57 (идентичен с ПИ 73626.506.270), ул. "Велико Търново"№6, по плана на гр. Търговище.

Категория на обекта – III-та.

За трасето на кабела е изработена план-схема за да се определят имотите и площта от тях, засегнати от кабела и сервитута на подземната кабелна линия. Сервитутът на подземния кабел 0.4 Kv в урбанизирани територии е 1,5 м. от едната страна и 0,6 м. от другата страна – към сгради. Сервитутната зона се обособява за изграждане, експлоатация и ремонт съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ.

Трасето на подземния кабел преминава през следните поземлени имоти:

- 73626.506.275 – трасе през имота 71.99 м и сервитут 148.88 кв.м.
- 73626.506.238 - трасе през имота 5.27 м и сервитут 14.57 кв.м.
- 73626.506.202 - трасе през имота 15.05 м и сервитут 29.56 кв.м.

План-схемата е представена в графичен вид на чертеж в М 1:500. На плана са нанесени границите и номерата на поземлените имоти, трасето на кабела, сервитутните линии по които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на поземлените имоти и подробните точки по оста и сервитутните линии вляво и вдясно на трасето.

Общата площ на новата сервитутна зона е 193.01 кв.м. Общата дължина на трасето на подземната кабелна линия е 92.31 м.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 16174
Секция: ГПГ
Части на проекта: по удостоверение за ППП
ВАЖИ С ВАЛИДНО ...

Възложител: /инж. Н. Петрова

Съставил: /инж