ОБЕКТ: Трафопост тип БКТП 2x1000kVA, 20/0,4kV, с инсталирани 2 броя трансформатори по 400 kVA в ПИ 73626.511.420, по плана на гр. Търговище и захранване с кабелни линии СрН, чрез разкъсване на извод "Кос" между ТП Боровец и ТП Сградостроително училище

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящата план – схема е изработена на базата на проект за обекта по част „Електро", актуална извадка от регулационен план и кадастрална карта на гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище.

За трасето на кабела Ср.Н. е изработена план-схема за да се определят имотите и площта от тях, засегнати от кабела и сервитута на подземната кабелна линия. Сервитутът на подземния кабел Ср.Н. в урбанизирани територии е 1,5 м. от едната страна и 0,6 м. от другата страна – към сгради. Сервитутната зона се обособява за изграждане, експлоатация и ремонт съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ.

Трасето на подземния кабел преминава през следните поземлени имоти:

- 73626.511.208 – трасе през имота 15.43м и сервитут 32.03 кв.м.
- 73626.511.269 – трасе през имота 116.85м и сервитут 246.11 кв.м.
- 73626.511.261 – трасе през имота 7.30м и сервитут 17.48 кв.м.

План-схемата е представена в графичен вид на чертеж в М 1:500. На плана са нанесени границите и номерата на поземлените имоти, трасето на кабела, сервитутните линии по които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на поземлените имоти и подробните точки по оста и сервитутните линии вляво и вдясно на трасето.

Общата площ на новата сервитутна зона е 295.62 кв.м. Общата дължина на трасето на подземната кабелна линия е 139.58м.

Възложител:

Съставил: