С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“ АД, гр. Шумен, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 „Автомагистрали Черно море - Кралево“, изграден в поземлен имот ПИ №39390.53.319 по КККР на с. Кралево, общ. Търговище, обл. Търговище, собственост на „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“ АД.

1. Цел на заявеното използване на водите:	**„Промишлено водоснабдяване“ и „Водоснабдяване за други цели“**
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт **2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13**	**BG2G000J3K1040 – „Карстови води в малм-валанж“ е оценено в добро количествено и добро химично състояние. В програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г. са предвидени конкретни мерки за запазване на доброто количествено и химично състояние.** **В разрешителното ще бъдат включени условия:** **„Забрана за извършване на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“.** **„Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води“.** **„Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“.** **Съгласно ПУРН 2016-2021г. територията на водовземното съоръжение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите.** **В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки имащи отношение към водовземането, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.**
3. Водовземни съоръжения **ЕКАТТЕ:**	**Тръбен кладенец ТК-1 „Автомагистрали Черно море - Кралево“, с дълбочина 40м., изграден в ПИ №39390.53.319 по КККР на с. Кралево, общ. Търговище, обл. Търговище.** **ЕКАТТЕ: 39390**

4. Място на използване на водите, населено място	**Заявените водни количества се предвижда да бъдат използвани за „Промишлено водоснабдяване“ и “Водоснабдяване за други цели” (оросяване на вътрешно кариерни пътища) в ПИ №39390.53.319 по КККР на с. Кралево, общ. Търговище, обл. Търговище.**
5. Проектни параметри на използването: **количество на водите** **понижение на водното ниво** **годишен обем на черпене** **минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект**	**<u>Среднодеионощен воден дебит:</u> Q $_{ср.дн.}$ = 0,133 л/сек, в т.ч.:** **за „Промишлено водоснабдяване“ – 0,0897 л/сек;** **за “Водоснабдяване за други цели” – 0,0434 л/сек;** **<u>Максимален дебит:</u> Q $_{макс.}$ = 1,02 л/сек;** **Максимално експлоатационно понижение:** **S $_{макс.експ. пониж.}$= 29,17м.; СВН=6,85 м.; ДВН=36,02м.** **<u>Годишно водно количество</u> Q $_{ср.год.}$ = 4198 куб.м/год, в т.ч.:** **за „Промишлено водоснабдяване“ – 2829 куб.м/год;** **за “Водоснабдяване за други цели” – 1369 куб.м/год;** **<u>Минимално водно количество</u> – Q $_{мин.}$ = 3513 куб.м/год.**
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	**- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;** **- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.**
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	**Басейнова дирекция „Черноморски район“,** **гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“№ 33.** **Срок – 14 дни от датата на обявяването.**

X_____

Директор БД "Черноморски район"